



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
(Главное управление МЧС России
по Республике Башкортостан)**

ул. 8 Марта, 12/1, г. Уфа, 450005
Телефон: (347) 252-59-52 Факс (347) 273-42-86
E-mail: cancel@mchsrb.ru
Единый телефон доверия (347) 233-99-99

04.03.2014 № 2458-2-1-12

На № _____ от _____

Главам администраций муниципальных
районов и городских округов
Республики Башкортостан

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан информирует Вас, что в 21ч. 40 мин., 25 февраля 2014 года произошел пожар в котельной муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад №3 общеразвивающего вида по адресу: Республика Башкортостан, с. Караидель, ул. Космонавтов, д. 25. По прибытию пожарных подразделений происходило горение крыши котельной, огонь распространялся на крышу здания первого корпуса. На момент возникновения пожара в здании детей и персонала не было.

Предполагаемой причиной пожара является нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печи истопником (гр. Мухаметов Ф.Р.) накануне пожара истопник топил печь, и отлучился на ужин, печь оставил без присмотра.

Вместе с тем, информируем, что автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения людей и управления эвакуацией людей при пожаре свою функцию выполнила.

В связи с вышеизложенным просим Вас взять на особый контроль выполнение требований пожарной безопасности предъявляемых к порядку организации и содержанию территорий, зданий, сооружений, помещений учреждений, при этом особое внимание уделить на:

рассмотрение вопроса о переводе учебных заведений в здания с более высокой степенью огнестойкости при пожаре и об исключении печного отопления в указанных зданиях;

наличие, исправность, качество монтажа и обслуживания автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в том числе организациями имеющими лицензии МЧС России на

деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

обеспеченность дублирования сигналов системы пожарной сигнализации о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

наличие, исправность систем противопожарного водоснабжения;

приведение в соответствие путей эвакуации и выходов;

своевременное проведение проверок состояние огнезащитной обработки сгораемых конструкций;

выполнение требований правил противопожарного режима утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме».

Данная информация направляется для сведения и принятия мер.

Начальник Главного управления
МЧС России по Республике Башкортостан



В.Ш. Хисамутдинов